231012051558

LKHJ-ZY-BG-001

检 测 报 告

宁联凯（环境）第〖26013804〗号

检 测 类 别：委托检测

委 托 单 位：南京金浦英萨合成橡胶有限公司

项 目 名 称：DW003 废水总排口水质检测

南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二六年一月

声　明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效，客户可扫描二维码验证报告真伪及签章有效性。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区科创大道 9 号智能制造产业园（智合园）C7 幢二至四层、C15 幢三层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

南京联凯环境检测技术有限公司
检测报告

委托单位	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	委托单位地址	六合区化工园区崇福路 109 号
联系人	陈云峰	联系电话	18795910252
样品类别	废水		
采样人员	李云波、吴昊俣		
采样日期	2026.09.07	分析日期	2026.09.07-2026.09.09
检测目的	委托检测		
检测内容	见表 2		
检测依据	见表 2		
检测结果	见表 1		
备注	/		

编 制 人：张静

审 核 人：高芳南

签 发 人：王标

检 测 报 告 专 用 章

签 发 日 期:2026年09月16日

表 1 检测结果（废水）

采样日期:2026 年 09 月 07 日

检测点位	DW003 废水总排口			
检测频次 / 检测项目	第一次	第二次	第三次	平均值
pH 值(无量纲)	7.8（43.3℃）	7.8（46.7℃）	7.8（40.5℃）	/
氨氮(mg/L)	17.0	16.6	17.6	17.1
化学需氧量(mg/L)	259	255	283	266
挥发酚(mg/L)	ND	ND	ND	ND
硫化物(mg/L)	0.02	0.01	0.02	0.02
石油类(mg/L)	0.12	0.16	0.16	0.15
悬浮物(mg/L)	31	23	28	27
总氮(mg/L)	57.5	48.1	51.2	52.3
总磷(mg/L)	0.30	0.20	0.26	0.25
备注	1.“/”表示无需计算 2.pH 值检测结果中括号内的数据为该样品测定时的温度 3.挥发酚的检出限为 0.01mg/L			

表 2 检测内容及依据

样品类别	检测项目	检测依据
废水	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

附图

北



★废水检测点

主要检测用仪器

检测项目	仪器名称	仪器型号	编号	溯源有效期
总磷	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-542	2027 年 03 月 22 日
总氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	LKHJ-A-467	2026 年 12 月 11 日
悬浮物	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	LKHJ-A-445	2027 年 05 月 14 日
	分析与精密天平	MA204	LKHJ-A-540	2027 年 03 月 02 日
石油类	红外测油仪	OL580	LKHJ-A-397	2026 年 12 月 11 日
硫化物	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-444	2027 年 05 月 14 日
挥发酚				
化学需氧量	具塞滴定管	50ml	LKHJ-C-020	2026 年 09 月 14 日
氨氮	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-444	2027 年 05 月 14 日
pH 值	便携式酸度计	SX711 型	LKHJ-A-425	2026 年 11 月 05 日
备注	表中所列仪器为本公司自有设备			

（以下空白）